

Einputzgehäuse für Feuerwehrschrüsseldepot FSD2000(UP)/FSD2000B-(UP)

Zur Vorab-Montage eines Feuerwehrschrüsseldepots und des Freischaltelementes während der Bauphase eines Objektes. Einbau und sichere Verankerung des Feuerwehrschrüsseldepots FSD und des Freischaltelementes FSE nach den Richtlinien des VdS 2105 und der DIN 14675 gegeben. 2 x Kabel- oder Schutzrohreinführungen und nachträgliche Montage eines zusätzlichen Witterungsschutzes möglich

- Material: Edelstahl V2A gebürstet
- Norm VdS Richtlinien 2105
- Nachträgliche Montage möglich
- Gehäuseabmessungen (H x B x T): 320 x 206 x 180 mm
- Montageflansch (H x B x T): 263 x 254 x 3

Typ: Einputzgehäuse für Feuerwehrschrüsseldepot FSD2000(UP)/FSD2000B-(UP)

Fabrikat: Priosafe GmbH

Tel: 02104 80029-0

Fax: 02104 80029-20